



A1 - OPRAWA SYSTEMOWA G/K LED OPAL 25W 4000K

2 - OPRAWA SYSTEMOWA G/K SPC LED OPAL 27W 1195mm 4000K

B1 - OPRAWA DOSTRÓPOWA DOWNLIGHT LED 235 29W IP44 4000K

B2
● - OPRAWA DOSTRÓPOWA DOWNLIGHT LED 235 20W IP44 4000K

B3

C1

D1

• OPRAWA DOSTĘPNA 600X600 LED OPAL 38W 600x600 IP40 4000K

- OPRAWA DOSTROPOWA LED OPAL 39W 600x600 IP44 4000K

F1

H1

OPRAWA DOŚWIETLENIA IP65 LED OPAL 43W 4000K

- OPRAWA KONKJET IP66 LED 17W 4000K

	OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM PC PMMA CB 2,6W
	OPRAWA AWARYJNA Z PIKTOGRAMEM DWUSTRONNA PC PMMA CB 4,1W
	OPRAWA AWARYJNA Z OPTYKĄ ASYMETRYCZNA CB
	OPRAWA AWARYJNA Z OPTYKĄ SYMETRYCZNA CB
	OPRAWA AWARYJNA 51x CB
	OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA CB 1x5W

UWAGI:

- Do paneli łózkowych doprowadzić przewód N2XH-J 4x1,5 na wys. 160cm
- W panelach nadłózkowych oświetlenie ogólne zapalone jest z łącznika przy drzwiach, miejscowe z frontu panela i manipulatora pacjenta, nocne z frontu panela

ÖZNE ZMIJAN:	DATA:	ZAKRES ZMIJAN:	BRANJA:

PROJEKT: Rozbudowa i przebudowa Szpitala
im. św. Wojciecha w Gdańsku
wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej

Al. Jana Pawła II 50
80-462 Gdańsk

INWESTOR: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Tekstura Barbara Kozielewska

attekltura .

Al. Ujazdowskie 22/1, 00-478 Warszawa, t.: 22 621 10 64
m.: 22 621 10 27 m: biuro@atelier-tekstura.pl

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Łukasz Bożek	nr upr. MAZ/0033/PW0E/10	

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Łukasz Lewandowski	NR UPRAWNIENI:	nr upr. MAZ/0278/POOE/09	PODPIS:	
---------------	-----------------------------	----------------	--------------------------	---------	---

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. Mateusz Grabiwoda inż. Wojciech Tymiński inż. Tomasz Kuprianowicz inż. Marcin Morawski	NR UPRAWNIENI: 	PODPIS:   
--	------------------------	--



RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	OZN. ZMIAN:	NR RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	PAŹDZIERNIK 2016		GC/IE/PW/03/00